

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 21 «Теремок»



Р.В. Давлетова  
(ФИО)

« 25 » июля 2019г.

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок»**

**(корпус: ул. Анны Коньковой, д. 4)**

**г. Ханты-Мансийск  
2019 год**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте** *(краткая характеристика объекта)*

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект образования
- 1.2. Адрес объекта:  
628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, дом 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7429,1 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка - 9777 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2016, капитального ремонта/реконструкции нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ:  
Текущий: ежегодно;  
капитальный ремонт: 2025;

**сведения об организации, расположенной на объекте:**

- 1.6. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование (согласно Уставу):  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, дом 4
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи  
628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 71

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(краткая характеристика предоставляемых услуг)*

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу):  
Дошкольное образовательное учреждение
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

**Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, предоставление дополнительного образования в Учреждении, присмотр и уход за детьми**

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

**Передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 510 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида/ребенка-инвалида – да

**3. Состояние доступности объекта и услуг**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

**До объекта можно добраться городским общественным транспортом по маршруту № 1, 5, 16, 26**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м;

3.2.2. Время движения (пешком): 5 - 8 мин;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ



6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» - Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» - Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника

«ВНД» - Не организована доступность

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, У),
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У), ДЧ-И(С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И (К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические	Ремонт (капитальный)



	помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025 год  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения: требуется, **не требуется** *(нужное подчеркнуть)*:  
согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается **отсутствует**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: ТИС Югры

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «25» июля 2019 г.;
2. Анкеты ОСИ от «25» июля 2019 г

Заведующий

Должность



Подпись

Р.В. Давлетова

Ф.И.О

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**к паспорту доступности оси**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок»

1.2. Адрес объекта: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, дом 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7429,1 кв.м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 2016, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего ежегодно,

капитального 2025

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, дом 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 71

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования детям

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием,

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все категории**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **510**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - **да**

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**До объекта можно добраться общественным транспортом маршрут № 1, 5, 16, 26 до остановки школа № 4.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 - 8** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **да**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **да**, описание: **(переход от остановки пассажирского транспорта к тротуару)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, оборудован специальным съездом

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Состояние доступности, в том числе для	Основные структурно-функциональные зоны основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, С, О), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г), ДЧ-И(К,О, С)



5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДЧ-В**

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:**

  
(подпись,

Р.В. Давлетова, заведующий, тел. 8-(3467)-351-535  
Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Акт  
контрольно-аналитического мероприятия  
по установлению достоверного уровня доступности  
объекта сферы образования**

Дата **25.07.2019**

Место проведения: **Анны Коньковой, 4**

**1. Наименование организации:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 «Теремок»

**2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий):**

Здание 2016 г. постройки, 3 этажа, 7429,1 кв.м -

**3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации):**

Паспорт актуализирован 25.07.2019 г.

**4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон):**

Сведения достоверны

**5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»**

Данные об объекте не размещены в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

**6. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению:**

Официальный сайт учреждения [teremok21.tvoysadik.ru](http://teremok21.tvoysadik.ru) доступен для лиц с нарушением органов зрения, имеется версия для слабовидящих

**7. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)**

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

- к – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
- о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с - инвалиды с нарушениями зрения;
- г - инвалиды с нарушениями слуха;
- у – инвалиды с нарушением интеллекта.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>				
<b>Вход на территорию</b> (при наличии ограждения)				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	1,5
- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	нет
<b>Автостоянка и парковка для посетителей</b> (при наличии)				есть
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	50
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места)	к	0
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	нет
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	нет
<b>Путь к входу в здание</b> (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2 и более (допускается 1,2 при наличии «карманов»)	к	1,65-4
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	нет
- места отдыха	наличие	есть	к, о	есть
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема	м	справочно		нет
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	нет
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	нет
- выделение краевых ступеней цветом или фактурой	наличие	есть	с	нет
ширина марша	м	1,35 и более	о, с	нет
ширина проступей	м	0,35-0,4	о, с	нет
высота подступенка	м	0,12-0,15	о, с	нет
<b>Пандус на рельефе</b>				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	нет
- уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	нет
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	нет
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	нет



Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	нет
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
Крыльцо или входная площадка				
Высота площадки	м	справочно		1
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	3,1
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	1,73
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	нет
Навес	наличие	Есть	к, о	есть
Информация об объекте	наличие	Есть	г	нет
<b>Лестница наружная</b>				
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	наличие	Есть	с	нет
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	есть
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,92
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	есть
<b>Пандус наружный</b>				
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	7
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 – 1,0	к	1,17
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	0,57
длина марша (при отсутствии горизонтальной площадки)	м	9 и менее	к	8,2
<b>Разворотные площадки:</b>				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	0,92
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	1,17
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	нет
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	нет
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	1,75
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	2,27
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,5
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	0,98
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	есть
Нескользящее покрытие	наличие	Есть	к	нет
<b>Наружный подъемник</b>	наличие	Есть	к	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
<b>Звуковой маяк у входа</b>	наличие	Есть	с	нет
<b>Тамбур</b>				
Глубина	м	1,8 и более	к	2,39
Ширина	м	2,2 и более	к	1,98
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть
Двери автоматические	наличие	справочно	-	нет
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	1,45 (2 створки)
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,014 и менее	к	0,02
<b>3. Пути движений на объекте</b>				
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	нет
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	нет
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	нет
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				нет
Ширина марша	м	1,0 и более	к	нет
Уклон	%	1:20 (5 %) и менее	к	нет
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	нет
<b>Пандус переносной</b>	наличие	есть	к	нет
<b>Подъемник для инвалидов</b>				нет
- стационарный	наличие		к	нет
- мобильный	наличие		к	нет
<b>Коридоры/холлы</b>				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	1,6 - 4
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	1,7 и более
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	2 и более
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	нет
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	нет
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	нет
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	нет
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	нет
Тактильная схема	наличие	есть	с	нет
<b>Место отдыха и ожидания:</b>				

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	нет
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	нет
<b>Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	м	0,1 и менее	с	нет
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>				нет
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	нет
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	нет
<b>Пандус внутренний на этаже</b>				нет
Ширина марша	м	1,0 и более	к	нет
Уклон	%	8 и менее	к	нет
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	нет
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	нет
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	нет
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	0,87
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	нет
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	есть
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть	с	нет
<b>Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)</b>				
<b>Лифт пассажирский</b>				есть
<b>Кабина:</b>				
- длина	м	1,4 и более	к	2,1
- ширина	м	1,1 и более	к	1,1
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	0,8
- поручни	наличие	есть	о	есть
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	есть
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	нет
Знак доступности	наличие	есть	к	нет
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		нет
<b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)</b>				
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>				нет
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	нет
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>				
<b>Обслуживание в кабинете №</b>				нет



Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	нет
Высота порога	м	0,025 и менее	к	нет
Информация тактильная	наличие	есть	с	нет
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	нет
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	нет
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	нет
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>				
<b>Обслуживание с перемещением №</b>				нет
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	нет
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте</b>				
<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				нет
Длина	м	1,8 и более	к	нет
Ширина	м	1,6 и более	к	нет
Место для сидения	наличие	есть	о	нет
Крючки для костылей	наличие	есть	о	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				нет
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	нет
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	нет
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	нет
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>				
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	наличие	есть	к	нет
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей</b>				
Санузел для инвалидов				нет
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	нет
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	нет
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	0,7-0,88
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	1,39
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	1,14
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	0,75

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
1	2	3	4	5
- опорный поручень	наличие	есть	о	нет
Кабины для инвалидов:				нет
- количество кабин	ед.	справочно	к, с	0
доля доступных кабин	%	7, но не менее 1 единицы	к, с	0
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	есть	к	нет
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	нет
- габариты кабины (глубина)	м	1,8 и более	к	нет
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	нет
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	нет
т ч откидные	наличие	есть	к	нет
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	нет
- крючки для костылей	наличие	есть	о	нет
тревожная сигнализация	наличие	есть	к, с	нет
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

**8. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей):**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности
Территория объекта	ДП-И (К, О, У, Г), ДЧ-И(С)
Входная группа	ДП-И (О, У, Г, К), ДЧ-И(С)
Пути движений на объекте	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, С, О)
Зона оказания услуг	ДП-И (У, Г), ДЧ-И (К, С, О)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
Системы информации на объекте	ДУ

**9. Факт организации ситуационной помощи для МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)**

На данном объекте организована ситуационная помощь для инвалидов и других маломобильных групп населения, для сопровождения людей с ограниченными

возможностями закреплены специалист организации педагог-психолог (приказ от 19.06.2019 № 70/03). Работники прошли обучение (инструктирование) по программе "Актуальные вопросы и обеспечения доступности объектов и услуг "

**10. Итоговое заключение\* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН** (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно): **ДЧ-В**

**11. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Рекомендации по адаптации
<i>Территория объекта</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- применить тактильные средства на покрытие пешеходных путей по территории объекта;</li> <li>- произвести дополнительное занижение бордюрного камня;</li> <li>- организовать на путях движения МГН места отдыха;</li> <li>- рекомендуется установить дорожный знак «Стоянка для инвалидов» с зоной действия этого знака в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные»</li> </ul>
<i>Входная группа</i>	<p><i>1. Главный вход/выход:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применить контрастную маркировку крайних ступеней на лестнице;</li> <li>- установить световые маяки «пара» по краям дверного проема;</li> <li>- рекомендуется реконструкция поручней на пандусе (применить ширину пандуса не менее 0,9 м);</li> <li>- применить контрастную маркировку дверных проемов на входной группе.</li> </ul> <p><i>2. Эвакуационный выход (площадка наружная):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применить контрастную маркировку крайних ступеней на лестнице;</li> <li>- монтаж поручней с двух сторон;</li> <li>- тактильная полоса перед маршем вверху/внизу;</li> <li>- оборудовать наружную эвакуационную площадку пандусом с нескользким покрытием.</li> </ul>
<i>Пути движений на объекте</i>	<p><i>1. Холл:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания);</li> <li>- применить тактильную полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу);</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить знаки доступности на стационарные подъемники.</li> </ul> <p><i>2. Коридоры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить световые маяки «пара» для дверей помещений обслуживания инвалидов;</li> <li>- применить контрастную маркировку дверных проемов помещений обслуживания инвалидов;</li> <li>- применить установку ограждений в местах установки навесного оборудования (шкафов пожарных).</li> <li>- установить тактильные пиктограммы на доступность помещений, направление движений по коридорам.</li> </ul> <p><i>3. Межэтажные лестницы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить на лестничных маршах таблички с номером этажа;</li> <li>- установить указатели номера этажа на поручне тактильные;</li> <li>- применить тактильные полосы перед лестничным маршем вверху и внизу;</li> <li>- рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в данный момент поручни с одной стороны)</li> </ul> <p><i>Лифты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применить разметку тактильных путей (тактильная плитка или индикаторы) на каждом этаже, перед входом в лифт;</li> <li>- установить световые маяки на каждом этаже, перед входом в лифт;</li> <li>- установить тактильные пиктограммы доступности лифта для инвалидов на каждом этаже;</li> <li>- применить контрастную разметку дверного проема лифта;</li> <li>- применить тактильные средства на кнопки в лифте;</li> <li>- установка опорного поручня и зеркала в лифте;</li> <li>- установить тактильные таблички номера этажа напротив лифта;</li> <li>- установить в лифте звуковой лифтовой информатор.</li> </ul> <p><i>4. Пути эвакуации:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контрастная разметка крайних ступеней лестницы;</li> <li>- тактильная полоса перед маршем лестницы вверху/внизу на пути эвакуации;</li> <li>- установка откидного пандуса или применение переносного (мобильного) пандуса на лестнице;</li> <li>рекомендуется установить поручни с двух сторон с учетом возможности при соблюдении пожарных норм и правил (в данный момент поручни с одной стороны)</li> </ul>
Зона оказания услуг	<p><i>1. Спортивный зал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка опорного поручня и сиденья в душевой комнате;</li> <li>- установка опорного поручня для раковины в душевой</li> </ul>

	<p>комнате;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка локтевого смесителя для раковины и душа;</li> <li>- установка поворотного зеркала над раковиной в душевой комнате;</li> <li>- установка универсального держателя для трости и костылей в душевой комнате;</li> <li>- реконструкция поручней лестницы на уровень 1 этажа (применить горизонтальные завершения и не травмирующие окончания);</li> <li>- контрастная разметка крайних ступеней;</li> <li>- тактильная полоса перед маршем лестницы вверх/вниз;</li> <li>- установка откидного пандуса или применение переносного (мобильного) пандуса на лестнице;</li> <li>- понижение дверных порогов.</li> </ul> <p><i>2. Столовая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка опорного поручня для раковины;</li> <li>- установка локтевого или сенсорного смесителя для раковины;</li> <li>- установка поворотного зеркала над раковиной;</li> <li>- понижение дверных порогов.</li> </ul> <p><i>3. Актальный зал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организовать на последних рядах места для инвалидов колясочников;</li> <li>- установка стационарной индукционной системы (петли) для слабослышащих.</li> </ul> <p><i>4. Кабинетное обслуживание:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понижение дверных порогов</li> <li>- установить тактильные таблички с названием помещений;</li> </ul> <p><i>5. Гардероб:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекомендуется установить опорный поручень.</li> </ul>
<i>Санитарно-гигиенические помещения</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- применить тактильную маркировку санузла;</li> <li>- установка поворотного зеркала для инвалидов;</li> <li>- демонтировать перегородку (ненесущая стена) в туалете;</li> <li>- рекомендуется пересмотреть место установки унитаза с опорными поручнями для более удобной доступности инвалидов-колясочников;</li> <li>- рекомендуется установить откидной поручень для унитаза.</li> </ul>
<i>Системы информации на объекте</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка аудиовизуальной информационно-справочной системы (сенсорный информационный терминал).</li> <li>- применение тифлокомпьютера для пользования инвалидов по зрению</li> </ul>

12. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на 15 слайдах

13. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте: Фетисов Пётр Ильич, тел: 35-15-35, доб. 206,

Руководитель организации:




  
\_\_\_\_\_

подпись

Давлетова Р.В

расшифровка подписи

Специалист, ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)



подпись

Фетисов П.И.

расшифровка подписи

Представитель Ханты-Мансийской городской организации Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов»



  
\_\_\_\_\_

подпись



расшифровка подписи